



STAFFATURA TIPOA PAVIMENTO O A SOLAIO IN CLS



PARTICOLARE SUPPORTI TUBAZIONI ARIA COMPRESSA/ACQUA FREDDA



INTERASSE TRA GLI APOGGI 2 m


INTERASSE TRA GLI APOGGI 2,5-3,5 m

GIUNTO ELASTICO PER ASSORBIMENTO DILATAZIONI (sp 2,0 cm)

**PROFILI METALLICI UTILIZZATI**  
 Travi IPE 160 ad ali parallele UNI 5398-78  
 Travi HEA 120 ad ali larghe parallele - serie alleggerita UNI 5397-78


TIPICO STAFFATURA A PENDOLO

A PARETE




TIPICO STAFFATURA A PENDOLO

A SOFFITTO




TIPICO STAFFATURA A MENSOLA

E COLLARE A PARETE



STAFFATURA TIPO A SOFFITTO CON SOLAIO PORTANTE



G				
F				
E				
D				
C				
B				
A	19/08/19	AZ STUDIO	ZORER	1° EMISSIONE
Rev.	Data	Eseguito	Verificato C.P.	Descrizione della revisione

COMMITTENTE: **ENECO ENERGIA Srl**  
 Via alle Coste, 3  
 38037 Predazzo (TN)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PROGETTO	N° TAVOLA
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b> POTENZIAMENTO CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO CON CALDAIA A BIOMASSA DA 4,25 MW COMUNE DI PREDAZZO	DATA	LUGLIO 2019
	Scala	
	File disegno	

PARTICOLARI COSTRUTTIVI TIPICI  
 STAFFATURE E SUPPORTI TUBAZIONI

**AZ STUDIO ING. ANDREA ZORER**

IMPIANTI ENERGETICI CIVILI - INDUSTRIALI  
 TELERISCALDAMENTO CIVILE - INDUSTRIALE  
 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
 ENERGIA E AMBIENTE

SEDE STUDIO: VIA PASQUI 10 - 38068 ROVERETO (TN)  
 Tel. 0464/322055 - Fax 0464/010591 - CELL. 340/3788569  
 P.I. 01728570225  
 E mail: andrea.zorer@gmail.com - PEC: andrea.zorer@ingpec.eu

Documento di proprietà dello studio tecnico ing. Andrea Zorer - via Pasqui, 10 H - Rovereto (TN)